

CERTIFICAZIONE SPESSORE DELLA PARETE TAGLIAFUOCO

- Il conglomerato con il quale viene realizzato il blocco "Modulo tricamera" è formato da una miscela di cemento, inerte e acqua.
- Verifiche delle dimensioni della parete realizzata e dei blocchetti che compongono la parete distinta con lo spessore di cm. 25.
- Verifica del peso dei singoli tipi di blocchetti in calcestruzzo leggero e del numero di essi compresi nella parete tagliafuoco considerata.
- Verifica del peso specifico della parete tagliafuoco basata sul volume e sul peso totale di ogni parete considerata allo scopo di accertare la caratteristica di calcestruzzo leggero, di cui alla Tabella 2 della Circolare Ministeriale n. 91/1961.
- La parete tagliafuoco da certificare è stata individuata e fotografata.
- Dati riscontrati relativi alla *PARETE TAGLIAFUOCO*:
 - Spessore dei blocchetti: cm 25,00
 - Dimensioni del singolo blocchetto: cm 50x25x20
 - Peso del singolo blocchetto (valore medio di n. 4): kg 20,800
 - Volume del singolo blocchetto compreso i fori: m³ 0,025
 - Dimensioni della parete verificata: m. 2,50 x 2,60 x 0,25
 - Numero di blocchetti presenti nella parete: 60
 - Peso complessivo della parete: kg 1352,00
 - Peso specifico della parete verificata: kg 832,00/m³
 - Parete senza intonaco su entrambe le facce: SI

Risultato degli accertamenti e certificazione REI.

In base agli accertamenti eseguiti la *PARETE TAGLIAFUOCO*, costituita da blocchetti dello spessore minimo di cm: 25 e priva di spazi e/o distacchi attraversamenti lo spessore della stessa, in relazione al suo peso specifico come identificato rientra nella categoria di "calcestruzzo leggero" come stabilito nella Tabella 2 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 91/1961.

Tenuto conto dello spessore di cm. 25 di tale parete e delle caratteristiche dei materiali aggregati nei blocchetti di cui trattasi, la *PARETE TAGLIAFUOCO DI TIPO PORTANTE E SEPARANTE VIENE CERTIFICATA REI 180* a firma del sottoscritto professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Dr. Ing. Italiano Tiezzi

Anagni, 07/03/2007

Isritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 2231 e all'elenco del Ministero dell'Interno, codice specializzazione RM02231101457 di cui alla legge n. 818/84

Italiano Tiezzi

TE.S.I. s.r.l.

Autorizzazioni del Ministero dell'Interno, R.I.N.A. e del Ministero delle Attività Produttive

SEDE LEGALE: VIA CASILINA - LOC. PADUNI - ZONA IND. - 03012 ANAGNI (FR)

TEL. 0775/769534, FAX 0775/769520 www.tesi-sicurezza.it e-mail: tesi-sicurezza@libero.it

P.IVA 01650180605 C.C.I.A.A. FR 92133 Cap. soc. int. Versato Euro 542.279,74